灯油ホームタンクチェック表

◎下記のチェック項目について点検してください。	なし	あり
● 灯油タンクのピンホール（小さな穴）などによりにじみや漏れはないか	□	□
● タンク下部（水抜き）のストレーナーにひび割れなどによりにじみや漏れはないか	□	□
● ストレーナーと配管（銅管等）の接続部ににじみや漏れはないか	□	□
● タンク直下の配管らせん部分ににじみや漏れはないか	□	□
● タンクから分岐している場合は、その接続部ににじみや漏れはないか	□	□
● 配管の地中埋設箇所で油臭がしないか	□	□
● 家屋内又は床下で油臭がしないか	□	□
● 排水施設（トイレ・台所・風呂場・洗濯排水口）から油臭がしないか	□	□
● ボイラー・ストーブなどのゴム配管に亀裂や接続部ににじみや漏れはないか	□	□
● 灯油の使用量以上に燃料ゲージの減りが早くないか	□	□
● 過去の灯油使用状況を調べて、急に給油量が増えていないか	□	□
● 落雪・積雪・除雪によりタンクの配管が損傷していないか。また、その恐れがないか。	□	□
● 融雪槽を設置している場合は、 融雪槽内に灯油が漏れた形跡はないか又はにじみや漏れはないか	□	□

《長期間にわたり灯油を漏えいしていた事故も発生しています。》

配管などは腐食などの劣化によって、非常に小さな穴が開くことがあります。

埋設配管などのように目で確認できない箇所に非常に小さな穴が開いている場合は、臭いもなく漏えい量も少ないことから気づくことが遅れることがあります。

また、冬期間などは暖房やボイラーの灯油消費量が多いことから気づかないことがあります。

自主的な点検を行い、事故の未然防止に努めましょう!!

【問合せ・相談先】　北広島市消防本部予防課　373-9119（直通）
北広島市環境部環境課　372-3311（内線 4124）