

工事成績採点の考査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e	
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である		ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である	
		該当	評価	[評価対象項目]			評価	評価
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。			☐ 施工体制一般 に関して、工事 監督員が文書に よる改善指示を 行った。	☐ 施工体制一般 に関して、工事 監督員からの文 書による改善指 示に従わなかつ た。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 品質管理体制が、書面に適切に記載されている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 安全管理体制が書面に適切に記載されている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場の施工体制(品質管理、安全管理を含む)が、書面と一致している。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 建設業退職金共済制度の趣旨を下請業者に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受払い簿等により適切に把握されている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 「施工プロセスチェックリスト」のうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他(理由:)				
1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a						
評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b						
評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満.....C						
点数	2.0	該当項目が60%未満.....d						

a	2
b	1
c	0
d	-5
e	-10

工事成績採点の審査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e	
		適切である		ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である	
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)	該当	評価	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 現場代理人として、工事全体の把握ができています。 <input type="checkbox"/> 現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。 <input type="checkbox"/> 契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条(条件変更等)第1項(以下、「契約書第17条」という。)に基づく設計図書の照査を行っている。 <input type="checkbox"/> 書類及び資料が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 <input type="checkbox"/> 工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> 作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> 主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 <input type="checkbox"/> 施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。 <input type="checkbox"/> 施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセスチェックリスト」のうち、施工体制一般について指示事項がない。 または、指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> その他			評価	評価
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1	1				該当項目の内達成項目が90%以上…………… a 該当項目の内達成項目が80%~90%未満…………… b 該当項目の内達成項目が60%以上80%未満…………… C 該当項目が60%未満…………… d	
評価率	100							
評定	a							
点数	4.0							

a	4
b	2
c	0
d	-5
e	-10

工事成績採点の考査項目別運用表(営繕用)

(監督員用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

評価項目	細目	a		b	c	d	e	
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である		ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である	
		該当	評価	[評価対象項目]			評価	評価
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 契約書第17条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。			☐ 施工体制一般に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。	☐ 施工体制一般に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む)に提出されている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工計画書が設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく調整が十分に図られている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工事打ち合わせ書等の工事記録の整備が適時に行われている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 一工程の施工検査・確認の報告が適時に行われている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場ないでの整理整頓が日常的に行われている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 使用する建築材料(以下「材料」という。・設備機材(以下「機材」という。))の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 社内検査が計画的に行われている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 独自のチェックリストなどの管理基準により、管理されている。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが適切に行われている。 または、指示事項に対する改善が速やかに実施されている。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他				
1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a						
評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b						
評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満..... C						
点数	5.0	該当項目が60%未満..... d						

a	5
b	2.5
c	0
d	-5
e	-10

工事成績採点の審査項目別運用表(営繕用)

(監督員用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

評価項目	細目	a		b	c	d	e
		適切である	評価	ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である
2. 施工状況	II. 工程管理	該当	評価	[評価対象項目]		評価	評価
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 実施工程表が着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。		☐ 施工体制一般に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。	☐ 施工体制一般に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて日常的に把握している。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工程のフォローアップを実施し、請負者の責により関連工事及び入居官署等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場または施工条件の変更への対応が積極的で処理が早い。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 請負者の責による夜間や休日の作業がない。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 休日・代休の確保を行っている。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 近隣住民(入居官署等を含む)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 「施工プロセスチェックリスト」のうち、施工体制一般について支持事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他(理由:)			
		1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a			
評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b					
評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満.....C					
点数	4.0	該当項目が60%未満.....d					

a	4.0
b	2.0
c	0
d	-5
e	-10

工事成績採点の審査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e										
		適切である		ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である										
2. 施工状況	Ⅲ. 安全管理	該当	評価	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月以上活動し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者には是正指示している。 <input type="checkbox"/> 安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。 <input type="checkbox"/> 新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> 現場の各工程において適時適切に、安全管理措置をしている。 <input type="checkbox"/> 重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。 <input type="checkbox"/> 山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> 仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。 <input type="checkbox"/> 使用機械、工具等の点検整備がなされ、十分に管理されている。 <input type="checkbox"/> 工事現場における保安設置等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。 <input type="checkbox"/> 過積載防止に十分に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> 「施工プロセスチェックリスト」のうち、施工体制一般について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由)		<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		評価 <table border="1" style="margin-top: 20px; width: 100%;"> <tr><td>a</td><td>5</td></tr> <tr><td>b</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>c</td><td>0</td></tr> <tr><td>d</td><td>-5</td></tr> <tr><td>e</td><td>-10</td></tr> </table>			a	5	b	2.5	c	0	d	-5	e	-10
		a	5														
		b	2.5														
		c	0														
		d	-5														
		e	-10														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a															
評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b															
評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満..... c															
点数	5.0	該当項目が60%未満..... d															

工事成績採点の審査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a	b	c	d	e	
2. 施工状況	IV. 対外関係	適切である	ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である	
		該当	評価	[評価対象項目]		評価	評価
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。		☐ 施工体制一般に関して、工事監督員が文書による改善指示を行った。	☐ 施工体制一般に関して、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工事施工にあたり、近隣住民(入居官署等を含む)と適切に協議及び調整を行っている。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 引渡し時に入居官署に対し、保安管理について適切な説明を行っている。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者に分かりやすく周知している。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 近隣住民(入居官署等を含む)対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場のイメージアップに取り組んでいる。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 「施工プロセスチェックリスト」のうち、施工体制一般について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ その他(理由:)			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 「施工プロセスチェックリスト」のうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他(理由:)			
		1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a			
		評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b			
		評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満..... c			
		点数	3.0	該当項目が60%未満..... d			

a	3
b	1.5
c	0
d	-2.5
e	-5

審査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e		
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	適切である		ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である		
		該当	評価	[評価対象項目]			評価	評価	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 承諾図面等が、設計図書を満足している。			☐ 出来形の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/>	☐ 工事請負契約書第16条に基づき監督職員が改造請求を行った。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工図等が、設計図書を満足している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 現場に対する出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき管理している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。管理方法を工夫している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他(理由:)					
1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a							
評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b							
評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満.....C							
点数	5.0	該当項目が60%未満.....d							

a	5
b	2.5
c	0
d	-2.5
e	-5

考査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e															
3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質 建築工事	適切である		ほぼ適切である	他の事項に該当しない	やや不適切である	不適切である															
		該当	評価	[評価対象項目]			評価	評価														
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 材料・製品の品質が製作図等により確認でき、設計図書を満足している。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
	0.60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 品質確認記録の内容が、適切である。			☐ 出来形の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。	☐ 工事請負契約書第16条に基づき監督職員が改造請求を行った。														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工の各段階における完了時の品質が適切である。																		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 躯体工事における施工の品質が良好である。																		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 内外仕上げ工事における施工の品質が良好である。																		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。																		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他()																		
				工事比率算出表(工種ごとの工事費を入力してください。) <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>工事費</th> <th>比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築工事</td> <td>10,000,000</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>3,600,000</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>機械設備工事</td> <td>3,000,000</td> <td>0.18</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16,600,000</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>					工種	工事費	比率	建築工事	10,000,000	0.60	電気設備工事	3,600,000	0.22	機械設備工事	3,000,000	0.18	計	16,600,000
工種	工事費	比率																				
建築工事	10,000,000	0.60																				
電気設備工事	3,600,000	0.22																				
機械設備工事	3,000,000	0.18																				
計	16,600,000	1.00																				
	1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a			<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr><td>a</td><td>7</td></tr> <tr><td>b</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>c</td><td>0</td></tr> <tr><td>d</td><td>-2.5</td></tr> <tr><td>e</td><td>-5</td></tr> </table>	a	7	b	3.5	c	0	d	-2.5	e	-5						
a	7																					
b	3.5																					
c	0																					
d	-2.5																					
e	-5																					
	評価率	100	該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b																			
複合工事の場合	評定	a	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満.....c																			
4.20	点数	7.0	該当項目が60%未満.....d																			

※ 1. 目的物の品質の水準を評価すること。

2. 品質の対象は「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより、技術的な評価を行う。

3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・冷暖房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

考查項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ. 品質	品質が優れている		品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である
	電気設備工事	該当	評価	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が適切である。 <input type="checkbox"/> 品質確認記録の内容が適切である。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> 機材及び施工の品質が良好である。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> その他(理由:	評価 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。	評価 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第16条に基づき監督職員が改造請求を行った。	
	受変電設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	0.22						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		1	1				
		評価率	100				
	複合工事の場合	評定	a				
1.54	点数	7.0					
		該当項目の内達成項目が90%以上………… a 該当項目の内達成項目が80%～90%未満………… b 該当項目の内達成項目が60%以上80%未満………… C 該当項目が60%未満………… d					

a	7
b	3.5
c	0
d	-2.5
e	-5

- ※ 1. 目的物の品質の水準を評価すること。
2. 品質の対象は「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより、技術的な評価を行う。
3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・冷暖房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

考査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(監督員用)

評価項目	細目	a		b	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	Ⅱ. 品質	品質が優れている		品質が良好である	品質が適切である	品質がやや不適切である	品質が不適切である	
	暖冷房衛生設備工事	該当	評価	[評価対象項目]			評価	評価
	機械設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。			☐ 品質の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。	☐ 工事請負契約書第16条に基づき監督職員が改造請求を行った。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 品質確認記録の内容が適切である。				
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が適切である。				
	0.18			☐ システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 機材及び施工の品質が良好である。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録が整備されている。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他(理由:				
		1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a				
	評価率	100		該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b				
複合工事の場合	評定	a		該当項目の内達成項目が60%以上80%未満.....c				
1.26	点数	7.0		該当項目が60%未満.....d				

a	7.0
b	3.5
c	0
d	-2.5
e	-5

- ※ 1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。
2. 目的物の品質の水準を評価すること。
3. 品質の対象は「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより、技術的な評価を行う。
4. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・冷暖房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

審査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(主任監督員)

評価項目	細目	a		b	c	d	e		
2. 施工状況	Ⅱ. 工程管理	優れている		良好である	適切である	やや不適切である	不適切である		
		該当	評価	[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕を持って工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input type="checkbox"/> 近隣住民(入居官署等を含む)調整を積極的に行い、トラブルも少なく工期内に工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> 配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input type="checkbox"/> その他(理由:)			評価	評価	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 施工監理について、工事監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 施工監理について、工事監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
				1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a 該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b 該当項目の内達成項目が60%以上80%未満..... C 該当項目が60%未満..... d			
		評価率	100						
		評定	a						
		点数	2.0						

a	2
b	1.0
c	0
d	-7.5
e	-15

審査項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(主任監督員)

評価項目	細目	a		b	c	d	e										
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	優れている		良好である	適切である	やや不適切である	不適切である										
		該当	評価	[評価対象項目]			評価	評価									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。			☐ 施工監理について 工事監督員が文書 による改善指示を 行った。	☐ 施工監理について、 工事監督員からの文 書による改善指示に 従わなかった。									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。													
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 安全衛生管理活動が、適切に実施されている。													
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。													
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☐ 安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。													
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	☐ その他(理由:)													
		1	1	該当項目の内達成項目が90%以上..... a			<table border="1"> <tr><td>a</td><td>4</td></tr> <tr><td>b</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>c</td><td>0</td></tr> <tr><td>d</td><td>-7.5</td></tr> <tr><td>e</td><td>-15</td></tr> </table>	a	4	b	2.0	c	0	d	-7.5	e	-15
		a	4														
b	2.0																
c	0																
d	-7.5																
e	-15																
		該当項目の内達成項目が80%~90%未満..... b															
評価率	100	該当項目の内達成項目が60%以上80%未満.....C															
評定	a	該当項目が60%未満.....d															
点数	4.0																

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(総括監督員用)

評価項目	細別	評価対象項目	具体的な施工条件等への対応事例
4 工事特性	工事特性 1/2	該当 <input type="checkbox"/> 1 建物規模への対応 <input type="checkbox"/> 述べ面積10,000m ² 以上の建物 <input type="checkbox"/> 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物。地価2階以上の建物 <input type="checkbox"/> 大空間のホール等を有する建物 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由:)	
		評価 <input type="checkbox"/> 2 ※ 上記の対応事項に1つ以上の点がつけば2点の加点とする。	
		2 建物固有の機能の機能の難しさへの対応 <input type="checkbox"/> 対象建物の耐震レベル <input type="checkbox"/> 建物機能の特殊性 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由:)	評価技術事例 ・建築工事で市有施設の総合耐震計画基準においてI類及びA類に属する工事 ・電気又は暖冷房衛生設備工事で市有施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事 ・研究施設、美術館、特殊機能、設備の有る建物
		3 建物固有の施工技術の難しさへの対応 <input type="checkbox"/> 建築材料、設備機械、工法について、提案がある場合(総合評価における技術提案は除く) <input type="checkbox"/> 設計条件として、工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性 <input checked="" type="checkbox"/> 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合 <input type="checkbox"/> その他(理由:)	評価技術事例 ・パイロット工事。又は特殊なフィールド工事で特殊工法等の技術的に検討が必要な工事 ・特殊な工法及び材料等を採用した工事 ・特殊な設備システムを採用した工事 ・免震装置を設ける工事 ・大規模な山留め工法が必要な工事 ・敷地内又は周辺部の工作物、配管、配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事 ・仮設備等を設け、システムを休止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事
		評価 <input type="checkbox"/> 2 ※ 上記の対応事項に1つ以上の点がつけば2点の加点とする。	
		4 厳しい自然・地盤条件への対応 <input type="checkbox"/> 湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時) <input checked="" type="checkbox"/> 軟弱地盤、支持地盤の影響 <input type="checkbox"/> 雨・雪・風・気温の影響 <input type="checkbox"/> その他(理由:)	評価技術事例 ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため、大規模な雪冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工ペースの制限を受けた工事
		評価 <input type="checkbox"/> 2 ※ 上記の対応事項に1つ以上の点がつけば2点の加点とする。	
		5 厳しい周辺環境、社会条件との対応 <input type="checkbox"/> 地中埋設物等の作業障害 <input checked="" type="checkbox"/> 工事の影響に配慮 <input type="checkbox"/> 周辺住民に対する騒音・振動の配慮 <input type="checkbox"/> 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 <input type="checkbox"/> その他(理由:)	評価技術事例 ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事 ・場内に污水处理装置(水替え)を必要とする工事 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事
		評価 <input type="checkbox"/> 2 ※ 上記の対応事項に1つ以上の点がつけば2点の加点とする。	
		評価 <input type="checkbox"/> 2 ※ 上記の対応事項に1つ以上の点がつけば2点の加点とする。	

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(総括監督員用)

評価項目	細別	評価対象項目
4 工事特性	工事特性 2/2	<p data-bbox="448 240 705 264">該当 6 施工現場での対応</p> <p data-bbox="448 276 873 300">【長期工事における安全確保への対応】</p> <p data-bbox="448 311 1294 335">☑ <input type="checkbox"/> 12ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事(ただし、全面一時中止期間は除く)</p> <p data-bbox="448 379 750 403">【災害等での臨機の措置】</p> <p data-bbox="448 414 1064 438">☑ <input type="checkbox"/> 地震・台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事</p> <p data-bbox="448 483 907 507">【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】</p> <p data-bbox="448 518 1288 542">☑ <input type="checkbox"/> 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも厳しく施工の制限を受けた工事</p> <p data-bbox="448 553 1097 577"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事</p> <p data-bbox="448 588 958 612"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 休日・夜間作業が工程の過半数を超える工事</p> <p data-bbox="448 624 1115 647"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事</p> <p data-bbox="448 659 1176 683"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 特に困難な調整を要する他工事(近接工事)の請負者が複数ある工事</p> <p data-bbox="448 694 1205 718"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事</p> <p data-bbox="448 729 1052 753"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事</p> <p data-bbox="448 764 1326 788"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事</p> <p data-bbox="448 799 1361 823"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約が特に厳しい工事</p> <p data-bbox="448 834 1258 858"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> その他(理由:)</p> <p data-bbox="392 895 1191 919"> 評価 6 ※ 上記の対応事項について点が付けば2点の加点とし、最大6点とする。 </p>
	評価合計	16

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

評価項目	細別	評価対象項目	
5 創意工夫	創意工夫 1/2	該当	1 準備・後片付け関係
			<input type="checkbox"/> 測量・準備における工夫 <input type="checkbox"/> 現地調査方法の工夫 <input type="checkbox"/> その他(理由:)
	評定	0	2 施工関係
		<input type="checkbox"/> 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 <input type="checkbox"/> 工場加工製品の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み <input type="checkbox"/> 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫 <input type="checkbox"/> 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 <input type="checkbox"/> 暖冷房衛生工事等の配管、ダクト等の工夫 <input type="checkbox"/> 照明・視界確保等の工夫 <input type="checkbox"/> 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 <input type="checkbox"/> 運搬車両・施工機械等の工夫 <input type="checkbox"/> 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 <input type="checkbox"/> 施工管理及び品質向上等の工夫 <input type="checkbox"/> プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 <input type="checkbox"/> 仮設施工等の工夫 <input type="checkbox"/> 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 <input type="checkbox"/> 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> その他(理由:)	
評定	0	3 品質関係	
	<input type="checkbox"/> 集計ソフト等の活用と工夫 <input checked="" type="checkbox"/> 躯体工事の品質管理の工夫 <input type="checkbox"/> 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 施工の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 品質記録方法の工夫 <input type="checkbox"/> その他(理由:)		
評定	1	4 安全衛生関係	
	<input checked="" type="checkbox"/> 安全仮設備等の工夫(落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立ち入り禁止柵、手摺、足場等) <input type="checkbox"/> 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 <input type="checkbox"/> 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業の換気等の工夫 <input type="checkbox"/> 周辺道路等の事故防止又は一般交通確保等のための工夫 <input type="checkbox"/> 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 <input type="checkbox"/> 作業時における作業環境改善等の工夫 <input type="checkbox"/> ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 <input type="checkbox"/> その他(理由:)		
評定	1		

考查項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(総括監督員用)

評価項目	細別	評価対象項目
5 創意工夫	創意工夫	5 施工管理関係 <input type="checkbox"/> 出来形の管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 施工計画書または写真記録等に関する記録 <input type="checkbox"/> 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input type="checkbox"/> CAD、施工管理ソフト等の活用 <input type="checkbox"/> CALSを活用した施工管理の工夫 <input checked="" type="checkbox"/> その他(理由:)
	2/2	
	評価	
	1	
	6	
	2	
	4	
	4	
	4	
	6	
最大 9点	※ 1 特に特筆すべき創意工夫事例を加点評価する ※ 2 街頭する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、項目により2, 4点で評価し、最大9点の加点評価とする。 ※ 3 上記の参考項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。 なお、「工事特性」との二重評価は行わない。 ※ 4 入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。 ※ 5 印を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。	
評価点計	9	

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(総括監督員用)

評価項目	細別		評価対象項目
6 社会性等	地域への貢献等	該当	1 地域への貢献等 <input type="checkbox"/> 災害時等に地域への救援活動に協力した <input type="checkbox"/> 周辺地域の環境保全、生物保護等について具体的な対策をした。 <input type="checkbox"/> 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> 広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 <input type="checkbox"/> その他(理由: _____) ※ 1 上記の対応事項について点が付けば1点の加点とし、最大4点とする。 ※ 2 総括監督員は主任監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。 ※ 3 評価に当たっては、評価対象項目の点にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。 ※ 4 地域への貢献とは、工事の特性に伴って地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。 ※ 5 点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容に記載する。
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 4	

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

評価項目		法令遵守等の該当項目一覧表	
7 法令遵守等	点数	措置内容	
	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし	0
	<input type="checkbox"/>	1 指名停止3ヶ月以上	-20
	<input type="checkbox"/>	2 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15
	<input type="checkbox"/>	3 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13
	<input type="checkbox"/>	4 指名停止2週間以上1ヶ月未満	-10
	<input type="checkbox"/>	5 文書注意	-8
	<input type="checkbox"/>	6 口頭注意	-5
	<input type="checkbox"/>	7 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合、(不問で処分した案件)	-3
評定点	0	なお、もらい事故や交通事故は該当しない。)	
<p>① 本審査項目(8. 法令遵守)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が書きの適応事例で上表から7の措置があった」場合に適用する。</p> <p>② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所)を履行することに限定する。</p> <p>③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。</p> <p>④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合(主任又は総括監督員からの文書注意、口頭注意等)は、主任又は総括技術評価官の評価対象項目である安全対策において原点をする。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 ・ 2 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承諾を行った。 ・ 3 労働者の寄宿舎環境等について労働基準法違反があり、送検等された。 ・ 4 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取、関係法令に違反する事実が判明した。 ・ 5 当該工事関係者が贈賄等により逮捕または告訴された。 ・ 6 建設業法に違反する事実が判明した。(例:一括下請負、技術者の専任違反等) ・ 7 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。 ・ 8 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 ・ 9 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。 ・ 10 下請け代金遅延防止法第4条に規定する下請け代金の支払いを期日に行っていない。あるいは不当に下請け代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 ・ 11 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検された。 ・ 12 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。 ・ 13 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 ・ 14 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 ・ 15 引渡し後に事故が発生し、請負者の責による重大な瑕疵が判明した。 ・ 16 低コスト調査で疑義の報告があった。 ・ 17 請負者の責により工期内に工事を完成出来なかった。 ・ 18 その他(理由:) 			
8 その他	<p>【総合評価方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等】</p> <p>① 施工計画審査タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 簡易な施工計画の不履行による減点(10点を超える場合は10点とする) 減点数 = 10 × (入札時のチェック数-施工後のチェック数) ÷ (入札時のチェック数) (減点以下第1位四捨五入) ※ 明らかに不履行が認められる場合に減点することとし、不履行の原因が自然災害によること等、受注者の責によらない場合は減点しない。 ・ 配置技術者の交代に係る減点(減点数は3点とする) ※ 交代した主任(監理)技術者の資格が、入札時に評価した口より劣り、評価が下がる場合に減点を行う。なお、技術者の交代の理由が死亡や健康上の理由、退職等やむを得ない場合においても評価がさがれば減点する。 ・ 地域社会貢献活動(計画)の不履行による減点(1項目あたり一律5点減点) ※ 提案のあった計画に対して、明らかに不履行が認められ、入札時の評価が下がる場合に減点する。なお、計画が履行された場合であっても、当該工事のイメージアップ経費により実施された場合は、不履行と見なして減点する。 <p>② 施工実績調査タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ※ 施工計画審査タイプと同様 		
評定点			
※ 手入力			

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(検査員用)

評価項目	細目	a		b	c	d		e		
2 施工状況	I 施工管理	優れている		良好である	適切である	やや不適切である		不適切である		
		該当	評価			評価	評価			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 契約書第17条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	□ 施工管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/>	□ 施工管理にかんして、監督員から文書による改善指示に従わなかった。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 施工計画書に、出来形、品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ 工事の関係書類及び資料の整理が良い。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ その他(理由:)				
				1	1					
				該当項目が90%以上.....a						
				該当項目が80%以上90%未満.....b						
		評価率	100	該当項目が60%以上80%未満.....c						
		評定	a	該当項目が60%未満.....d						
		点数	5.0							

a	5.0
b	2.5
c	0.0
d	-7.5
e	-15.0

考查項目別運用表(営繕用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

(検査員用)

評価項目	細別	a		a'	b	b'	c	d		e	
3 出来形及び出来ばえ	I 出来形	該当	評価	<input type="checkbox"/> 承認図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理方法が工夫されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が、設計図書を満足し適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他(理由:)	<input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 出来形が不適切であったため、工事請負契約書第30条に基づく修補指示を検査職員が行った。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		1	1				該当項目が90%以上.....a	該当項目が80%以上90%未満.....a'	該当項目が70%以上80%未満.....b	該当項目が60%以上70%未満.....b'	該当項目が50%以上60%未満.....c
評価率	100										
評定	a										
点数	10.0										

a	10.0
a'	7.5
b	5.0
b'	2.5
c	0.0
d	-10.0
e	-20.0

- ※ 1 目的物の品質の水準を評価すること。
 2 品質の対象は「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
 3 デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均等の方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事の評価するものとし、工事比率は1.0とする。

考查項目別運用表(営繕用)

(検査員用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

評価項目	細別	a		a'	b	b'	c	d		e	
		該当	評価					評価	評価		
3 出来形及び出来ばえ	II 品質	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 機材の品質が承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 品質の確認結果が分かりやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工の品質が試験や検査等の結果の記録により優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> 運転、点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> その他(理由:)	<input type="checkbox"/> 品質の管理に関して監督職員が文書で指示を行い、改善された。	<input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第30条に基づく修補指示を検査職員が行った。					
	電気設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	受変電設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	工事比率	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	0.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	1	1									
	評価率	100									
複合工事の場合	評定	a									
3.30	点数	15.0									

a	15.0
a'	12.0
b	7.5
b'	4.0
c	0.0
d	-12.5
e	-25.0

- ※ 1 目的物の品質の水準を評価すること。
- 2 品質の対象は「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
- 3 デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均等の方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事の評価するものとし、工事比率は1.0とする。

考査項目別運用表(営繕用)

(検査員用)

[記入方法] 該当する項目に☑を入れる

評価項目	細別	a		b	c	d	
		該当	評価			評価	
3 出来形及び 出来ばえ	Ⅲ 出来ばえ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> その他(理由:)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
	電気設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	受変電設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	工事比率						
	0.22						
			該当項目が90%以上……a 該当項目が80%以上90%未満……b 該当項目が80%未満……c				
		1	1				
		評価率	100				
	複合工事の場合	評定	a	※ 評価対象項目が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。			
	1.10	点数	5.0				

a	5.0
b	2.5
c	0.0
d	-5.0

- ※ 1 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。
- 2 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能等について、観察、計測等により技術的な評価を行う。
- 3 デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均等の方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし、工事比率は1.0とする。

